

3

14

आर्य समाज अधिष्ठाता अभियंता  
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि., चन्दौली

पत्रांक 79 / 2005 / 140-11

दिनांक 29-7-11

शुभ प्रभात,

शिक्षाधिकारी,  
चन्दौली।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड पी. डब्ल्यू. डी. विभाग से लेने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आप के कार्यालय का पत्रांक 126/अप/वि/दिनांक 14-7-2011

प्रति,  
शुभ प्रभात,

कृपया उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें।  
लो. नि. वि. एस. पी.ब्लाक स्कूल, जी. टी. रोड, नौबतपुर, जिला-चन्दौली का स्थलीय निरीक्षण  
क्रियम इस खण्ड में कार्यरत सहायक अभियंता श्री सज्जन एवं श्री के. के. मिश्रा, अवर अभियंता  
द्वारा किया गया है। उक्त भवन के निरीक्षण सम्बन्धी चेक लिस्ट साथ में संलग्न  
श्री किया जा रहा है। उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मुकम्मल रोडशिफ्ट के  
अनुसार अभियंता है।

संदर्भ:- उपरोक्तानुसार।  
चेक लिस्ट/अनुमति पत्र फोटो प्रतिलिपि

अधिष्ठाता अभियंता  
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.  
चन्दौली

GANESH SAHAI  
PRINCIPAL  
The Aryan International School  
Varanasi

प्रमुख  
डी. पी. एस. पी. ब्लाक स्कूल  
जी. टी. रोड-नौबतपुर  
जिला-चन्दौली

Handwritten signature in blue ink.

PRINCIPAL  
B P S PUBLIC SCHOOL  
NAUBATPUR, CHANDOLI

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
 बी०पी०एस० पब्लिक स्कूल, जी०टी० रोड, नाबतपुर, जिला- वाराणसी  
 सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु

जांच आख्या

क्र०सं०	विद्युत	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	Yes
2	क्या भवन का प्राथमिक रणनीय निकाय/प्राधिकार/संक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	Yes
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक उंचा है ?	No
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हे० 1800 वर्गमी० है ?	2. Area
5	क्या भवन के चारों तरफ 6 मी० खुला स्थान है ?	
6	क्या भवन में बाह्य पाकेजिंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में रोड से तेल, गैस पाकेजिंग ता नहीं है ?	Yes
7	क्या भवन का ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	Yes
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	Yes
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	Yes
10	क्या भवन की दिवार ईट या पथर की सिमेन्ट मशालों से बनी है ?	Yes
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में कैंक है ?	No
12	क्या कक्षों की छतों की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी० (छेद क्षेत्रों में 3.00 मी०) है ?	Yes
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वारा (वाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मी० एवं उचाई 4.50 मी० है ?	Yes
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	Yes
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	Yes
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम गॉप (चौड़ाई 1.00 मी० उचाई 2.00 मी०) है ?	Yes
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टैयर केस (जीने) का प्रसविधान है ?	Yes
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 15.00 मि०मी० स्टेड 300 मि०मी० तथा राईजर 150 मि०मी० है ?	Yes
19	क्या भवन में अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) तथा ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler system) उचित स्थान पर लगे हैं ?	Yes

D. P. S. Public School, Naubatpur, Varanasi

*(Signature)*  
 बी० पी० एस० पब्लिक स्कूल  
 जी० टी० रोड-नाबतपुर  
 जिला-वाराणसी

*(Signature)*  
 PRINCIPAL  
 B P S PUBLIC SCHOOL  
 NAUBATPUR  
 The Arya Vedic International School  
 Varanasi

